

【戸河内あすなろ園・GH大銀杏】

令和7年度第1回合同地域連携推進会議 議事録

事業所名	戸河内あすなろ園・GH大銀杏	議事録記入	施設長 栗栖一正
議 長	理事長 丸山 正隆	開催場所	やまゆり寮 ホール
開 催 日	令和7年9月30日(火)	開催時間	15:30~16:25
出席委員 (議長除く)	◆戸河内あすなろ園 地域代表：土居自治会長 二見吉康 行政委員：町健康福祉課長 伊賀真一 ※ 施設代表：施設長 栗栖一正 ※ 施設代表：次 長 前 誉宗 ※ 施設代表：サービス管理責任者 横畠真二	◆GH大銀杏 利用者代表：北村久美子 地域代表：市三谷振興会長 片山豊和 施設代表：サービス管理責任者 小山紗知栄 左欄※印の委員はGH大銀杏の委員も兼務	
欠席委員	家族代表：村竹百美 学 識 者：安芸太田町社協福祉推進課長 戸田祐樹 ※	左欄※印の委員はGH大銀杏の委員も兼務	
議事録署名	地域代表：土居自治会長 二見吉康 委員		
会議項目	①理事長開会挨拶 ②委嘱状・辞令書交付 ⇒ 理事長より外部委員のみ、職員は机上配布 ③出席者自己紹介 ④協議事項		
協議内容	①はじめに 障害者支援施設・障害者グループホームの地域連携推進会議の設置目的、具体的進め方、開催頻度と形式及び議題の設定、議事録作成と共有について委員で確認。 ②戸河内あすなろ園とグループホーム大銀杏の運営状況について 参考資料として添付した当法人の「令和6年度事業報告」から、戸河内あすなろ園とGH大銀杏の運営状況を確認。またそれぞれの施設の現員数、男女数、平均年齢、平均支援区分や特記事項について、GH大銀杏は同じく平均年齢等に加え、入居前の施設等についても紹介がある。 また、施設設立後21年になる戸河内あすなろ園(GH大銀杏は9年)については、設備の老朽化が進んでいるため居室のエアコンや床面の更新の改修・計画状況の一覧表を配布して説明がある。 ③利用者(施設)と地域の連携について ⇒ 現状と課題 ◇戸河内あすなろ園 年4回発行している広報誌(あすなろ通信)について、2年前から土居自治会全戸に配布し当園の活動を地域の方に知ってもらえるように努めている。また、広報誌では写真を多用し、利用者さんの顔も覚えてもらえたらという思いがある。これは、利用者さんが園外に飛び出すことも稀にあるため、その際声かけや連絡のキッカケになればと考えているが、実際に地域の方から最近「利用者さんが今1人で家の前を歩いている。」などの連絡をいただいたり、「散歩の際利用者さんから元気なあいさつをもらっている」との声をいただいたりしている。 数年前は、園を無断で飛び出た利用者が、地域の民家に黙って上がり込んで冷蔵庫の飲物を飲んでしまうという行動も年に数度は見受けられたが、ここ3年余りは発生していない。また、土居自治会には自主防災組織もあるため、災害時等の連携協		

	力を図りたいが、新型コロナの集団感染が本園で時々発生していることもあり、具体的に進んでいないのが課題となっている。 ◇グループホーム大銀杏 定例的な地域との交流や連携行事があるわけではないが、地元行事(盆踊りやふるさと祭りなど)に利用者が積極的に参加している。今後は運営スタッフに加われるように連携を強めていくことが課題。 ④施設見学を終えての気づきやご意見 ⇒ 15:00 からそれぞれの施設で施設見学実施 ◇戸河内あすなろ園 ・施設は清潔感があり、また食堂は厨房も含めてとてもきれいと感じた。 ・利用者さんが元気よく挨拶をされ、気持ちがいい。 ・浴室の床がタイル貼りで転倒時のリスクを懸念。滑り止め措置が必要では。 ・男性トイレに残る「和式」は早期に「洋式」に改修されるべき。 ・施設の各出入口を中心に段差が見られる。バリアフリー化の検討を望む。 ◇グループホーム大銀杏 ・衛生面から結露しやすい環境となっているので改善を。 ・消防施設設備の点検は適正に対応されていた。 ・避難指示が出された場合の動きの確認をしておくべき。 ・同じフロアを男女が利用。職員不在時は利用者の良識に任せられているため、今後は事故防止への配慮を。
その他 報告事項	○戸河内あすなろ園では、10月18日(土)に利用者が全員参加して、太田川氾濫による浸水害を想定し災害時避難場所である役場前の「社協戸河内支所2階」へ公用車による避難訓練を実施予定。(BCP訓練の位置づけ) ○グループホーム大銀杏の有事の際の避難は、建物がコンクリート製の堅牢な2階建てのため、危険を冒して避難をするより2階への垂直避難の選択も(外階段利用) ○グループホーム大銀杏外壁の数枚のタイル剥離については、近日中に修理実施予定。
次回開催等	・令和7年度は今回をもって開催の予定はないが、必要に応じて臨時会を開催する場合もあるため、その際にはご協力をお願いしたい。

議事録署名

二見吉康

